

ODPOWIEDZI-WYJAŚNIENIA dot. SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„*REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA W SZRENIAWIE – CZ. 2*”, ogłoszonego w BZP nr 592378-N-2020 z dnia 2020-10-02.

nr sprawy: DA.271.08.2020

Adresat:

publikacja na stronie internetowej Zamawiającego

Zamawiający: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki;
tel.: (61) 810 76 29, fax: (61) 810 76 42; e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

w związku z pytaniami /wnioskami/, które wpłynęły do dnia 09.10.2020r., udziela niniejszym odpowiedzi /wyjaśnień/ dotyczących treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający zamierza wykonać jakiegokolwiek roboty budowlane polegające na malowaniu wnek pod grzejnikami, zamurowaniu bruzd, szpachlowaniu itp. – Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych.

Odpowiedź:

Koszt ew. zamurowania powstałych przy demontażu bruzd, przekuć itp. prosimy uwzględnić szacunkowo i rozłożyć proporcjonalnie w poszczególnych cenach jednostkowych robót rozbiórkowych (lub kosztach ogólnych). Szpachlowanie i malowanie wnek (ścian) za grzejnikami farbą emulsyjną w kolorach pastelowych – łączna powierzchnia malowania to ok. 112 m², koszt prosimy uwzględnić szacunkowo i rozłożyć proporcjonalnie w poszczególnych cenach jednostkowych robót montażowych.

2. Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych o demontaż izolacji cieplnej rurociągów i jej utylizację.

Odpowiedź:

Demontaż izolacji cieplnej rur - wełna mineralna o śr grubości 5 cm, owinięta papą izolacyjną, fi zewnętrzne izolacji to ~16cm, długość odcinka 113 mb. Koszt demontażu izolacji, wywozu i utylizacji, prosimy uwzględnić szacunkowo i rozłożyć proporcjonalnie w poszczególnych cenach jednostkowych robót rozbiórkowych (lub kosztach ogólnych). Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu odpadów - wybór pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, że odpady zostały przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania - odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Szreniawa, dnia: 12.10.2020r.

.....
ds Jan Maciejewski
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)